



**INSTITUTO DE CIENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA**

C/ Serrano Galvache, 4. 28033 Madrid (Spain)
Tel.: (+34) 91 302 0440 www.ietcc.csic.es
gestiondit@ietcc.csic.es
dit.ietcc.csic.es



Member of



Evaluación Técnica Europea

ETE 23 / 0799

10/ 10/ 2023

Parte General

Organismo de Evaluación Técnica emisor de la Evaluación Técnica Europea:
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)

Nombre comercial del producto de construcción

APLICOAT PUA

Familia a la que pertenece el producto de construcción

Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida, basado en poliurea

Fabricante

Apliner Xpraytech Systems, S.L.
Polígono industrial de Olloniego, Parcela B 36-37, nave 1.
33660 Oviedo, Asturias, Spain

Planta(s) de fabricación

Plant 1

Esta evaluación técnica europea contiene

6 páginas, incluido 1 anejo,
Anejo 1 contiene información confidencial y no se incluye en este ETE

Esta evaluación técnica europea se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) N.º 305/2011, sobre la base de

DEE 030350-00-0402
Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida

Las traducciones de la presente Evaluación Técnica Europea en otros idiomas se corresponderán plenamente con el documento publicado originalmente y se identificarán como tales.

La reproducción de esta Evaluación Técnica Europea, incluyendo su transmisión por medios electrónicos, deberá ser íntegra (excepto anejo/s referido/s como confidenciales). Sin embargo, puede realizarse una reproducción parcial con el consentimiento escrito del Organismo de Evaluación Técnica emisor de la ETE. En este caso, dicha reproducción parcial debe estar identificada como tal.



Partes específicas

1 Descripción técnica del producto

El Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida (LARWK) "APLICOAT PUA" es diseñado e instalado conforme a la información técnica del sistema facilitada por el fabricante al IETcc. Los componentes descritos a continuación son fabricados por el fabricante o bien por un proveedor.

Componentes	Nombre comercial	Consumo
Imprimación	APLICOAT PRIMER 100 (epoxy)	0,3 – 0,8 kg/m ²
	APLICOAT PRIMER W/(imprimación epoxy en base acuosa)	0,3 – 0,5 kg/m ²
Membrana impermeabilizante	APLICOAT PUA	≥ 2 kg/m ²
Protección UV	APLICOAT TRANS P	0,25 - 0,35 kg/m ²
	APLICOAT TOP DUR P	
	APLICOAT TRANS ECO	

Este sistema en función de su espesor puede emplearse para una vida útil de 25 años:

Vida útil	Vida útil	Espesor mínimo (mm)
APLICOAT PUA	25	1,9

APLICOAT PUA es un impermeabilizante líquido bi-componente basado en poliurea pura. Cconstituido por resinas de poliurea pura, bi-componente elastomérico, sin armadura de aplicación "in situ"; el cual una vez polimerizado conforma un revestimiento elástico, formando una capa continua y totalmente adherida al soporte (hormigón, mortero, acero y otro tipo de metales, cerámica, madera y espuma de poliuretano (PU) (≥ 50 kg/m³). Dependiendo de las condiciones del soporte otro tipo de imprimaciones pueden ser recomendadas.

2 Especificación del uso previsto conforme al Documento de Evaluación Europea aplicable (DEE)

2.1 Uso previsto

El uso previsto de este Sistema es la impermeabilización de cubiertas frente al agua, tanto en forma líquida como gaseosa, con pendientes entre 0 y > 30 % (S1-S4), para cualquier tipo de categoría de carga de uso entre P1 a P4, y resiste unas temperaturas mínimas de superficie de -20 °C (TL3) y máximas de 90 °C (TH4). Este Sistema cumple con los Requisitos básicos en obras n.º 2 (Seguridad en caso de incendio), n.º 3 (Higiene, salud y medio ambiente) y n.º 4 (Seguridad de utilización), del Reglamento Europeo 305/11.

El sistema se compone de elementos no portantes. Este no contribuye directamente en la estabilidad de la cubierta sobre el que se instala, pero contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales.

Este sistema puede utilizarse tanto en cubiertas nuevas como en rehabilitaciones. También puede emplearse en paramentos verticales (puntos singulares).

2.2 Condiciones generales más relevantes para el uso del sistema

La evaluación realizada para la concesión de este ETE se ha basado en una estimación de vida útil del Sistema de 25 años conforme al DEE 030350-00-0402, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas, establecidas para su instalación, embalaje, transporte y almacenamiento, así como su uso apropiado, mantenimiento y reparación.

Las indicaciones dadas sobre la vida útil (W3) no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el fabricante, ni por EOTA ni por el Cuerpo de la evaluación técnica que ha publicado este ETE, deben sólo considerarse como un medio para la elección correcta del producto en relación con la vida útil estimada.

Instalación. Este sistema se instala in situ. Es responsabilidad del fabricante garantizar que la información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema se faciliten adecuadamente a los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción de la parte específica de este ETE. Adicionalmente todos los datos referentes a la instalación deben indicarse claramente en el embalaje y/o en las hojas de instrucciones usando una o varias ilustraciones.



Diseño. La aptitud de uso previsto para este Sistema conforme a los niveles de prestación recogidos en el anexo. 1, es conforme con los requisitos nacionales. En el MTD, el fabricante da información sobre el consumo del sistema. En todo caso, el espesor mínimo del sistema aplicado será $\geq 1,9$ mm.

Puesta en obra. De forma particular conviene destacar lo siguiente:

- La aplicación deber ser realizada por personal cualificado,
- sólo podrán utilizarse aquellos componentes que correspondan al sistema indicado en el ETE,
- la supervisión del consumo, así como el control visual de que cada capa cubra totalmente la inmediata inferior, puede ser suficiente para garantizar su empleo, inspección de la superficie de la cubierta (limpieza y preparación) antes de la aplicación del sistema.
- Se aplica mediante máquinas de pulverización en caliente. Las temperaturas de la aplicación son de 55-65 °C para el componente A y de 65-70 °C componente B. Presión sobre 140 bars.

Antes de la aplicación de APLICCOAT PUA se recomienda leer la hoja de seguridad entregada por el fabricante.

Recomendaciones sobre mantenimiento y reparación. En aquellas cubiertas en las que se observen partes deterioradas, por levantamiento de la capa impermeabilizante, se procederá al saneando de la zona deteriorada eliminando toda la capa de impermeabilizante. A continuación, se aplicará de nuevo el producto en la zona donde se ha eliminado, con la precaución de solapar las nuevas capas, al menos 10 cm, con las zonas no deterioradas. Información más detallada aparece recogida en el Dossier Técnico del Fabricante (MTD), depositado en el IETcc.

3 Prestaciones de los productos y referencias a los métodos usados en su evaluación

La identificación y evaluación de la aptitud de empleo del LARWK de acuerdo con los Requisitos Básico de las obras fueron realizadas según DEE 030350-00-0402. Las características de cada sistema corresponden a los valores recogidos en las siguientes tablas de este ETE, revisados por IETcc.

Los métodos de verificación y de evaluación se enumeran a continuación.

3.1 Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Requisitos Básico de las obras 2: Seguridad en caso de incendio		
Característica esencial	Punto relevante en DEE	Prestación
Propagación exterior del fuego	2.2.1	Broof(t1) y Broof(t4) Para soportes con clasificación de reacción al fuego A1-A2 y pendiente < 20° NPA Para soportes con diferente clasificación A1-A2
Reacción al fuego	2.2.2	NPA

3.2 Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Requisitos Básico de las obras 3: Higiene, salud y medioambiente		
Característica esencial	Punto relevante en DEE	Prestación
Contenido, emisión y/o liberación de sustancias peligrosas	2.2.3	PNE
Resistencia a difusión del vapor de agua	2.2.4	$\mu = 1500$ (2,2 mm espesor)
Estanqueidad	2.2.5	Estanco
Resistencia a las cargas del viento	2.2.6	Adherencia
		Soporte + Imprimación + membrana
		Hormigón + APLICCOAT PRIMER 100
		Hormigón + APLICCOAT PRIMER W
		Acero + APLICCOAT PRIMER 100
		Acero + APLICCOAT PRIMER W
PU	Apto ≥ 50 kPa (kPa)	
Resistencia al daño mecánico (perforación)	2.2.7	El modo de fallo se produce entre soporte y membrana en soportes de Hormigón y Acero. En el soporte de PU colapsa el soporte P1 - P4
	2.2.7.1	Resistencia punzonamiento dinámico (23 °C) sin protección UV
		Acero: I4 (6 mm) PU: I4 (6 mm)



Resistencia al daño mecánico (perforación)	2.2.7.2	<i>Resistencia al punzonamiento estático (23 °C) sin protección UV</i> Acero: L4 (25 kg) PU: L3 (20 kg)	
Resistencia al movimiento de fatiga	2.2.8	W3 1000 ciclos (-10 °C) sin protección UV	
Resistencia a los efectos de bajas y altas temperaturas de superficie	2.2.9	Bajas temperaturas; TL3 Altas temperaturas: TH4	
	2.2.9.1	<i>R. Punzonamiento dinámico TL3 sin protección UV</i> Acero: I4 (6 mm) a -20 °C PU: I4 (6 mm) a -20 °C	
	2.2.9.3	<i>R. Punzonamiento estático (90 °C) sin protección UV</i> Acero: L4 (25 kg) PU: L4 (25 kg)	
	Resistencia al envejecimiento (calor y agua)	2.2.10.1	Resistencia al envejecimiento al calor W3, S (severo) (200 días a 80 °C) sin protección UV
<i>R. Punzonamiento dinámico (-20 °C) W3</i>			
Acero: I4 (6 mm)			
PU: I4 (6 mm)			
<i>Movimiento de fatiga (50 ciclos) at -10 °C:</i> Pass			
<i>Propiedades de tracción (MPa / %) 23 °C</i> Inicial 15 / 377 Envejecido: 18 / 266			
2.2.10.3		Resistencia al envejecimiento con agua W3, S1-S2, P4 (180 días a 60 °C) sin protección UV	
		<i>R. Punzonamiento estático</i>	
		Acero: L4 (25 kg)	
		PU: L4 (25 kg)	
		Adherencia (kPa) ≥ 50 kPa (180 días)	
		Hormigón + sin primer	NPA
		Hormigón + APLICOAT PRIMER 100	1500
Hormigón + APLICOAT PRIMER W	NPA		
PU	200		
Resistencia al envejecimiento a la radiación UV con humedad	2.2.10.2	W3, S (severo) 5000 horas, con protección UV <i>R. Punzonamiento dinámico (-10 °C)</i>	
		APLICOAT PUA + APLICOAT TRANS P	Acero: I4 (6 mm) PU: I4 (6 mm)
		APLICOAT PUA + APLICOAT TOP DUR P	Acero: I4 (6 mm) PU: I4 (6 mm)
		APLICOAT PUA + APLICOAT TRANS ECO	Acero: I4 (6 mm) PU: I4 (6 mm)
		<i>Propiedades de tracción (MPa / %) 23 °C</i>	
		APLICOAT PUA + APLICOAT TRANS P	Inicial 13/ 346 Envejecido: 16 / 331
		APLICOAT PUA + APLICOAT TOP DUR P	Inicial 11 / 387 Envejecido: 16 / 336
		APLICOAT PUA + APLICOAT TRANS ECO	Inicial 14 / 384 Envejecido: 15/ 303
		NPA	
		5 °C. <i>Propiedades de tracción (MPa / %)</i> 12 / 371	
		40 °C. <i>Propiedades de tracción (MPa / %)</i> 13 / 367	
Efectos de la variación de los componentes del sistema y puesta en servicio	2.2.12	5 °C. R. Punzonamiento dinámico	Acero: I4 (6 mm) 23 °C
		40 °C. R. Punzonamiento dinámico	Acero: I4 (6 mm) 23 °C
Efecto de las juntas de trabajo	2.2.13	Adherencia 1400 kPa	

3.3 Seguridad de utilización y acceso (BWR 4)

Requisitos Básico de las obras 4: Seguridad de utilización y acceso		
Característica esencial	Punto relevante en DEE	Prestación
Resbaladidad	2.2.14	NPA ¹

¹ La membrana con COLODUR PIGMENTADO tiene un Rd= 48 conforme a ENV 12633:2003 Anejo A)..



4 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) del sistema aplicado, con referencia a su base legal

4.1 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

De acuerdo a la decisión 98/599/EC de octubre de 1998, Diario oficial de la Comunidades Europeas N° L 287, (24.10.1998) de la Comisión Europea, es sistema 3 de la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (ver reglamento regulado No 568/2014 por el que se modifica el anexo V del Reglamento (EU) N.º 305/2011) aplicable.

Sistema	Uso específico	Nivel o clase	Sistema
APLICOAT PUA	Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida	Cualquiera	3

5 Detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema EVCP, como se dispone en su DEE aplicable

Los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema de EVCP están descritos en el Plan de Control depositado en el IETcc².

5.1 Tareas del Fabricante

Control de Producción en Fábrica. El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la ejecución de ensayos sobre muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por escrito de forma sistemática en forma de procedimientos. Este control asegura que el producto es conforme con este ETE.

El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en la documentación técnica facilitada para este ETE. Éstas serán objeto de verificación por el fabricante antes de su aceptación.

El control de producción en fábrica deberá establecerse de acuerdo con el plan de control. Los resultados del control de producción en fabrica son registrados y evaluados conforme a las disposiciones indicadas en el plan de control.

Otras tareas del fabricante. El fabricante deberá realizar una declaración de Prestaciones, estableciendo que su sistema es conforme con las disposiciones del presente ETE.

5.2 Tareas del organismo notificado

Ensayos iniciales de tipo del producto. Para los ensayos de tipo, podrán utilizarse los resultados de los ensayos realizados previamente como parte de la evaluación conducente a la emisión de la presente ETE, a menos que hubiera cambios en la línea de producción o planta. En estos casos, deberá acordarse unos nuevos ensayos de tipo entre el beneficiario de la ETE y el Organismo Notificado.

Los ensayos iniciales de tipo del producto, son los realizados por el IETcc para la concesión de este ETE y se corresponden con los recogidos en el DEE 030350-00-0402 Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicadas en forma líquida. Los ensayos iniciales de tipo de este ETE han sido llevados a cabo por el IETcc sobre muestras de la producción actual.

² El plan de control es una parte confidencial de la información facilitada al IETcc para este Documento de Idoneidad Técnica y se encuentra, en lo que sea relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad.



Emitida en Madrid a 10 de octubre de 2023

Por

Director

en representación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC)

Código seguro de Verificación : GEN-a19c-ed46-af07-cbd7-cc8c-d559-40b8-0aad | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

