



**INSTITUTO DE CIENCIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN  
EDUARDO TORROJA**

C/ Serrano Galvache, 4. 28033 Madrid (Spain)  
Tel.: (+34) 91 302 0440 [www.ietcc.csic.es](http://www.ietcc.csic.es)  
[gestiondit@ietcc.csic.es](mailto:gestiondit@ietcc.csic.es)  
[dit.ietcc.csic.es](http://dit.ietcc.csic.es)



Member of



## Evaluación Técnica Europea ETE 16/ 0906 01/ 02/ 2023

### Parte General

**Organismo de Evaluación Técnica emisor de la Evaluación Técnica Europea:**  
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)

**Nombre comercial del producto de construcción**

**COOL-R Waterproofing Coating**

**Familia a la que pertenece el producto de construcción**

Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida basado en polímeros dispersos en agua

**Fabricante**

**Selena FM, S.A.**  
ul. Legnicka 48A  
54-202 Wrocław, PL

**Planta(s) de fabricación**

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.  
Oddział 2 w Dzierżoniowie – Zakład Dzierżoniów -  
Pieszycza ul. Pieszycza 3  
58-200 Dzierżoniów, Polonia

**Esta evaluación técnica europea contiene**

6 páginas, incluido 1 anexo, que forman parte integrante de esta evaluación.  
El anexo 2 contiene información confidencial y no se incluye en esta evaluación técnica europea .

**Esta evaluación técnica europea se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) N.º 305/2011, sobre la base de**

DEE 030350-00-0402  
Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida

**Esta versión reemplaza a**

ETE 16/0906 publicado el 1/ 01 /2017

Las traducciones de la presente Evaluación Técnica Europea en otros idiomas se corresponderán plenamente con el documento publicado originalmente y se identificarán como tales.

La reproducción de esta Evaluación Técnica Europea, incluyendo su transmisión por medios electrónicos, deberá ser íntegra (excepto anejo/s referido/s como confidenciales). Sin embargo, puede realizarse una reproducción parcial con el consentimiento escrito del Organismo de Evaluación Técnica emisor de la ETE. En este caso, dicha reproducción parcial debe estar identificada como tal.



## Partes específicas

### 1 Descripción técnica del producto

El Sistema de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida (LARWK) "COOL-R Waterproofing Coating" es diseñado e instalado conforme a la información técnica del sistema facilitada por el fabricante al IETcc.

Los componentes del sistema son:

Componentes	Nombre comercial	Consumo
Membrana de impermeabilización	COOL-R Waterproofing Coating White COOL-R Waterproofing Coating Grey	≥ 2,3 kg/m <sup>2</sup> .
Malla de refuerzo interna	COOL-R RF // COOL-R RV	100 g/m <sup>2</sup> ±10 %

COOL-R Waterproofing Coating es un impermeabilizante líquido mono-componente basado en polímeros en dispersión acuosa, con una armadura interna de refuerzo, el cual una vez polimerizado conforma un revestimiento elástico, en forma de una capa totalmente adherida al soporte (acero, hormigón, mortero, cerámica, membranas bituminosas y sintéticas y EPS). El espesor mínimo del producto aplicado y seco debe ser de ≥ 1,6 mm.

### 2 Especificación del uso previsto conforme al Documento de Evaluación Europea aplicable (DEE)

#### 2.1 Uso previsto

El uso previsto de este Sistema es la impermeabilización de cubiertas frente al agua, tanto en forma líquida como gaseosa, aplicado en cubiertas con pendientes entre 0 y > 30 % (S1-S4), con cualquier tipo de categoría de carga de uso entre P1 a P4 (anejo 1), resiste temperaturas mínimas de superficie de -20 °C (TL3) y máximas de 30 °C (TH2) a 90 °C (TH4) y condiciones climáticas de uso severas. Este Sistema cumple con los Requisitos Esenciales nº 2 (Seguridad en caso de incendio), nº 3 (Higiene, salud y medio ambiente) y nº 4 (Seguridad de utilización), del Reglamento Europeo 305/11.

El sistema se compone de elementos no portantes. Este no contribuye directamente en la estabilidad de la cubierta sobre el que se instala, pero contribuye a su durabilidad al protegerle frente a los agentes naturales.

Este sistema puede utilizarse tanto en cubiertas nuevos como en rehabilitaciones. También puede emplearse en paramentos verticales (puntos singulares).

#### 2.2 Condiciones generales más relevantes para el uso del sistema

La evaluación realizada para la concesión de este ETE se ha basado en una estimación de vida útil del Sistema de 10 años (W2) conforme al DEE 030350-00-0402, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas, establecidas para su instalación, embalaje, transporte y almacenamiento, así como su uso apropiado, mantenimiento y reparación.

Las indicaciones dadas sobre la vida útil no pueden ser interpretadas como una garantía dada por el fabricante, ni por EOTA ni por el Cuerpo de la evaluación técnica que ha publicado este ETE, deben sólo considerarse como un medio para la elección correcta del producto en relación con la vida útil estimada.

**Instalación.** Este sistema se instala in situ. Es responsabilidad del fabricante garantizar que la información sobre el proyecto y la ejecución de este sistema se facilite adecuadamente a los interesados. Esta información puede facilitarse por medio de la reproducción de la parte específica de este ETE. Adicionalmente todos los datos referentes a la instalación deben indicarse claramente en el embalaje y/o en las hojas de instrucciones usando una o varias ilustraciones.

**Diseño.** En el MTD, el fabricante da información sobre el consumo del sistema. En todo caso, el espesor mínimo del sistema aplicado será ≥ 1.6 mm.

**Puesta en obra.** De forma particular conviene destacar lo siguiente:

- La aplicación debe ser realizada por personal cualificado, y sólo podrán utilizarse aquellos componentes que correspondan al sistema indicado en el ETE,



- La supervisión del consumo (kg/m<sup>2</sup>), así como el control visual de que cada capa cubra totalmente la inmediata inferior, puede ser suficiente para garantizar su empleo, inspección de la superficie de la cubierta (limpieza y preparación) antes de la aplicación del sistema.
- La temperatura recomendable del producto para su aplicación estará comprendida entre 5 °C y 40 °C no admitiéndose temperaturas superiores a 45 °C del soporte, debiéndose adoptar medidas complementarias en caso contrario y siguiendo, en ese caso, las indicaciones del fabricante

Antes de la aplicación de COOL-R Waterproofing Coating, se recomienda leer la hoja de seguridad del fabricante.

**Recomendaciones sobre mantenimiento y reparación.** En aquellas cubiertas en las que se observen partes deterioradas, por levantamiento de la capa impermeabilizante, se procederá al saneado de la zona deteriorada eliminando toda la capa de impermeabilizante. A continuación, se aplicará de nuevo el producto en la zona donde se ha eliminado, con la precaución de solapar las nuevas capas, al menos 15-20 cm, con las zonas no deterioradas. Información más detallada aparece recogida en el Dossier Técnico del Fabricante (MTD), depositado en el IETcc.

### 3 Prestaciones de los productos y referencias a los métodos usados en su evaluación

La identificación y evaluación de la aptitud de empleo del LARWK de acuerdo con los Requisitos Básico de las obras fueron realizadas según DEE 030350-00-0402. Las características de cada sistema corresponden a los valores recogidos en las siguientes tablas de este ETE, revisados por IETcc. Los métodos de verificación y de evaluación se enumeran a continuación.

#### 3.1 Seguridad en caso de incendio (BWR 2)

Requisitos Básico de las obras 2: Seguridad en caso de incendio		
Característica esencial	Punto relevante en DEE	Prestación
Propagación exterior del fuego	2.2.1	B <sub>roof</sub> (t1) Soporte de madera con espesor mínimo de 16 mm, o cualquier soporte incombustible con espesor mínimo de 10 mm, revestimiento bituminoso de reparación antigua y EPS y cubiertas con pendiente < 20°
Reacción al fuego	2.2.2	E

#### 3.2 Higiene, salud y medio ambiente (BWR 3)

Requisitos Básico de las obras 3: Higiene, salud y medio ambiente		
Característica esencial	Punto relevante en DEE	Prestación
Content, emission and/or release of dangerous substances	2.2.3	NPA
Resistencia a difusión del vapor de agua	2.2.4	$\mu = 3700$ (g/m <sup>2</sup> d= 0,04, espesor 1.7 mm)
Estanqueidad	2.2.5	Estanco
Resistencia a las cargas del viento	2.2.6	Adherencia: Pasa (> 50 kPa) Hormigón; 1.0 MPa Acero. 1.3 MPa EPS: 0,08 MPa (cohesivo Soporte)
	2.2.7	P1 – P3 (anejo 1)
Resistencia al daño mecánico (perforación)	2.2.7.1	Resistencia al Punzonamiento dinámico (23 °C) Soporte acero/Hormigón: I4 (6 mm) Soporte EPS: I4 (6 mm)
		Resistencia al Punzonamiento estático (23 °C)
	2.2.7.2	Soporte acero/Hormigón: L4 (250 N) Soporte membrana bituminosa L2 (150 N) Soporte EPS: L1 (70 N)
Resistencia al movimiento de fatiga	2.2.8	W2 500 ciclos (-10 °C). Pasa



Resistencia a los efectos de bajas y altas temperaturas de superficie	2.2.9	<b>Bajas temperaturas; TL3</b> <b>Altas temperaturas: TH1-TH4</b>	
	2.2.9.1	R. Punnzonamiento dinámico TL3 (-20 °C) Soporte acero/Hormigón: I4 (6 mm) EPS / membrana bituminosa: I2 (20 mm)	
		2.2.9.3	R. Punnzonamiento estático TH (30 °C)–TH4 (90 °C) acero/Hormigón (90-80 °C): L2 (150 N) acero/Hormigón (60-30 °C): L4 (250 N) EPS (90-80 °C): L1 (70 N) EPS (60-30 °C): L2 (150 N) membrana bituminosa (90-30 °C) L2 (150 N)
Resistencia al envejecimiento (calor y agua)	2.2.10.1	<b>Resistencia al envejecimiento al calor W2, S(severa) (200 días 70 °C)</b> Punnzonamiento dinámico acero/Hormigón: I3 (10 mm) EPS / membrana bituminosa I4 (6 mm) Movimiento Faiga (50 ciclos) a -10 °C: Pasa Propiedades tracción (sin malla interna) R. Tracción (MPa) (inicial / envejecida): 1.4 / 2.0 Elongación (%) (inicial / envejecida): 455 / 270	
		2.2.10.3	<b>Resistencia al envejecimiento con agua W2, S1-S2, P3 (30 días a 60 °C)</b> Punnzonamiento estático acero/Hormigón (90-80 °C): L2 (150 N) acero/Hormigón (60-30 °C): L4 (250 N) EPS (90-80 °C): L1 (70 N) EPS (60 °C): L2 (150 N) EPS (30 °C): L3 (200 N) membrana bituminosa (90-60 °C) L2 (150 N) membrana bituminosa (90-60 °C) L3 (200 N) Adherencia: Pasa (> 50 kPa) Hormigón: 1.5 MPa EPS: 0,08 MPa (cohesivo Soporte)
		2.2.10.2	<b>W2, S (severa) 2000 horas</b> Punnzonamiento dinámico acero/Hormigón: I4 (6 mm) EPS / membrana bituminosa: I4 (6 mm) Propiedades tracción (sin malla interna) R. Tracción (MPa) (inicial / envejecida): 1.4 / 1.9 Elongación (%) (inicial / envejecida): 455/ 175
	2.2.11	PNE	
Efectos de la variación de los componentes del sistema y puesta en servicio	2.2.12	Punnzonamiento dinámico 5 °C and 4 °C Soporte acero/Hormigón: I4 (6 mm) Soporte EPS: I4 (6 mm) Propiedades tracción (sin malla interna) 5 °C R. Tracción (MPa) // Elongación (%): 1.3 // 421 40 °C R. Tracción (MPa) // Elongación (%): 1.4 // 453	
Efectos de las juntas de trabajo	2.2.13	Adherencia 1.5 MPa	

### 3.3 Seguridad de utilización y acceso (BWR 4)

Requisitos Básico de las obras 4: Seguridad de utilización y acceso		
Característica esencial	Punto relevante en DEE	Performance
Resbaladidad	2.2.14	PNE



## 4 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP) del sistema aplicado, con referencia a su base legal

### 4.1 Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

De acuerdo a la decisión 98/599/EC de octubre de 1998, Diario oficial de las Comunidades Europeas N.º L 287, (24.10.1998) de la Comisión Europea<sup>1</sup>, es sistema 3 de la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (ver reglamento regulado No 568/2014 por el que se modifica el anexo V del Reglamento (EU) N.º 305/2011) aplicable.

Sistema	Uso específico	Nivel o clase	Sistema
COOL-R Waterproofing Coating	Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicado en forma líquida	Cualquiera	3

## 5 Detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema EVCP, como se dispone en su DEE aplicable

Los detalles técnicos necesarios para la implementación del sistema de EVCP están descritos en el Plan de Control depositado en el IETcc<sup>2</sup>.

### 5.1 Tareas del Fabricante

**Control de Producción en Fábrica.** El fabricante ejercerá un control de producción interna de forma permanente incluyendo la ejecución de ensayos sobre muestras de acuerdo con el plan de control. Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante están documentados por escrito de forma sistemática en forma de procedimientos. Este control asegura que el producto es conforme con este ETE.

El fabricante deberá de utilizar exclusivamente las materias primas declaradas en la documentación técnica facilitada para este ETE. Éstas serán objeto de verificación por el fabricante antes de su aceptación.

El control de producción en fábrica deberá establecerse de acuerdo con el plan de control. Los resultados del control de producción en fábrica son registrados y evaluados conforme a las disposiciones indicadas en el plan de control.

**Otras tareas del fabricante.** El fabricante deberá realizar una declaración de Prestaciones, estableciendo que su sistema es conforme con las disposiciones del presente ETE.

### 5.2 Tareas del organismo notificado

**Ensayos iniciales de tipo del producto.** Para los ensayos de tipo, podrán utilizarse los resultados de los ensayos realizados previamente como parte de la evaluación conducente a la emisión de la presente ETE, a menos que hubiera cambios en la línea de producción o planta. En estos casos, deberá acordarse unos nuevos ensayos de tipo entre el beneficiario de la ETE y el Organismo Notificado.

Los ensayos iniciales de tipo del producto, son los realizados por el IETcc para la concesión de este ETE y se corresponden con los recogidos en el DEE 030350-00-0402 Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicadas en forma líquida. Los ensayos iniciales de tipo de este ETE han sido llevados a cabo por el IETcc sobre muestras de la producción actual.

<sup>1</sup> Publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) L254 de 8.10.1996, p0052 -0055. Ver [www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html](http://www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html)

<sup>2</sup> El plan de control es una parte confidencial de la información facilitada al IETcc para este Documento de Idoneidad Técnica y se encuentra, en lo que sea relevante, a disposición de los organismos de inspección involucrados en la Certificación de Conformidad.



Emitida en Madrid a 1 de febrero de 2023

Por

Director

en representación del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC)

**Anejo 1.** Características del Sistema "COOL-R Waterproofing Coating" conforme a la carga de uso en función del soporte y TH

Carga de uso	Hormigón/ Acero	P2: TH4-TH3 P3: TH2
	Membrana Bituminosa:	P2: TH4-TH2 P3: TH1
	EPS:	P1: TH 4-TH3 P2: TH 2 P3: TH 1

